

LICITACIÓN PÚBLICA SG 787

"REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VESTUARIOS Y COMEDOR DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DE SALTO GRANDE"

CIRCULAR N° 2

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, ante consultas realizadas por algunas de las firmas interesadas, informa que se ha dispuesto realizar las siguientes ACLARACIONES al Pliego correspondiente al llamado de referencia:

1. CONSULTA N° 1:

¿El ducto de cables que pasa bajo el piso del actual comedor se anula?

RESPUESTA A LA CONSULTA N° 1:

Este ducto no se anulará y quedará para el tendido de cables de datos, tal como lo indica el plano 34: CANALIZACIONES TENSIONES DÉBILES.

Desestimar el punto 4.5 Demoliciones donde dice: *También deberá anularse un canal de cable que pasa debajo del piso de la actual cocina.*

2. CONSULTA N° 2:

¿De qué material son las mamparas divisorias?

RESPUESTA A LA CONSULTA N° 2:

Mamparas divisorias de inodoros y duchas:

- Estructura y herrajes de acero inoxidable.
- Placas para inodoros. Placa de resina fenólica Fundermax o similar.
- Placas para duchas: Placa de resina fenólica Fundermax o similar.

Desestimar las leyendas de planos que contradigan esto.

3. CONSULTA N° 3:

Se Solicitan gráficos en version DWG (autocad 2020) para facilitar los metrajes.


RESPUESTA A LA CONSULTA N° 3:

Se incorporan los planos en el siguiente link:

<https://sgdrive.saltogrande.org/s/mTFxN2GEDSDsPx9>

Se aclara que los únicos planos válidos son los **PDF publicados originalmente**. Los archivos agregados en esta oportunidad se facilitan únicamente a modo de referencia.

Salto Grande, 19 de setiembre de 2025



ARQ. MARTÍN MOYANO
Gerencia de Gestión de Recursos

C.T.M. Salto Grande

Pág. 1 de 1